



Спецификация элементов крыльца Кр1

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
ФМ1	см. лист КЖ-15	Монолитный фундамент ФМ1	4		
1	ГОСТ 5781-82	φ 10 AIII, м.п.	196,1		
2	ГОСТ 23279-85	4C $\frac{\phi 6}{\phi 6}$ AII-200 443x196	1	2,22	
3	1-КП-1-КЖ-МН2	Изделие закладное МН2	6	8,2	
X1	ГОСТ 5781-82	φ 10 AI, L=580мм	37	0,23	
		Материалы			
		Бетон В15, F150			V=2,27м3

1. Гидроизоляцию всех поверхностей соприкасающихся с грунтом выполнять горячей битумной мастикой типа МБК-1 по ГОСТ 2889-90 обмазкой за два раза. Толщина слоя гидроизоляции не менее 0,5 мм.
2. Горизонтальную гидроизоляцию выполнить из 2-х слоёв рубероида.
3. Под всеми фундаментами выполнить подготовку из ПГС толщиной δ=100мм. Коэффициент уплотнения 0,95.
4. Производство земляных работ и устройство фундаментов вести в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87.
5. Монолитный фундамент ФМ1 см. лист КЖ-13.

						1 - КП -1-КЖ			
						Комплекс малоэтажных жилых домов (коттеджный посёлок) по адресу: посёлок Ложок Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Индивидуальный жилой дом. Тип 1	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Емельяненко						Р	12	
Провер.	Громов					Крыльцо Кр1	ООО "ИнвестСтрой"		
Н.контр.									